

Magistratsvorlage

Wissenschaftsstadt
Darmstadt



Eingang Magistrats- geschäftsstelle: 26.03.2009	an den Magistrat ☐ zur Kenntnis ☒ zur Beschlussfassung	Beteiligt vor Magistratsbeschlussfassung:
Dezernat III Amt: Grünflächen- und Umweltamt	an die Stadtverordnetenversammlung ☐ OBW zur Befassung ☐ zur Kenntnis ☐ zur Beschlussfassung ☐ zur abschließenden Beschluss- fassung Fachausschuss Behandlung in Ja Nein öffentl. Sitzung ☒ ☐	☐ OBW bei abschl. Beschluss- fassung Magistrat
Verteiler:	Ja Nein Internetfähig ☒ ☐	Vorlage-Nr. 2009/0126 Magistratsbeschluss-Nr.

Betreff: Dienstanweisung für die Überwachung, Behandlung und Schutz des städtischen Baumbestandes
hier: Fällung einer Pappel und einer Weide in der Erzhäuser Straße gegenüber Hausnummer 61

Vorlage vom: 20. 3.2009

Beschlussvorschlag:

Der Magistrat stimmt der Fällung der Pappel und der Weide in der Erzhäuser Straße gegenüber der Hausnummer 61 zu.

Anlagen: Bild 1
Bild 2
Bild 3
Lageplan

Datenschutzrelevante Anlage: ☐

Beschluss des Magistrats vom



Begründungsseite zur Magistratsvorlage vom 20.03.2009**Begründung:**

In der Erzhäuser Straße in Wixhausen gegenüber der Hausnummer 61 steht auf der Westseite der Erzhäuser Straße eine Gasdruckregelungsanlage der HSE. Direkt neben der Gasdruckregelungsanlage in einem Abstand von jeweils nur einem Meter steht eine Korkenzieherweide mit einem Durchmesser von ca. 1,00 m und einer Höhe von 12,00 m sowie eine doppelstämmige Pyramidenpappel mit einem Stammdurchmesser von jeweils 85 cm und einer Höhe von 25,00 m.

Mit Schreiben vom 11.03.2009 wandte sich die HSE an das Grünflächen- und Umweltamt und bat um Fällung der beiden Pappeln, da im Falle eines Sturmes die Anlage durch Windbruch massiv beschädigt werden könnte. Des Weiteren befindet sich das Wurzelwerk der Bäume in unmittelbarer Nähe der Hochdruckleitung und die Außenisolierung der Leitung könnte beschädigt werden.

Die Überprüfung der Situation vor Ort durch das Grünflächen- und Umweltamt ergab, dass die Bedenken der HSE berechtigt sind, weshalb das Grünflächen- und Umweltamt hiermit aus Gründen der Gefahrenabwehr die Fällung der beiden Bäume empfiehlt. Eine Ersatzpflanzung in dem nur sehr schmalen unbefestigten Randstreifen der Straßenparzelle ist aus Platzgründen im direkten Umfeld der Gasdruckregelungsanlage nicht möglich.

Aufgestellt:
Darmstadt, 20.03.2009
67-60 Gr/Ia Tel. 2923

Anlagen
3 Fotos und 1 Lageplan

Dezernat III

Klaus Feuchtinger
Stadtrat