

Magistratsvorlage

Wissenschaftsstadt
Darmstadt



Eingang Magistrats- geschäftsstelle: 28.06.2012	an den Magistrat ☐ zur Kenntnis ☒ zur Beschlussfassung	Beteiligt vor Magistratsbeschlussfassung:
Dezernat II Amt: Sportamt	an die Stadtverordnetenversammlung ☐ OBW zur Befassung ☐ zur Kenntnis ☐ zur Beschlussfassung ☐ zur abschließenden Beschluss- fassung Fachausschuss Behandlung in Ja Nein öffentl. Sitzung ☒ ☐	Dezernat IV ☐ OBW bei abschl. Beschlussfassung Magistrat
Verteiler:	Ja Nein Internetfähig ☒ ☐	Vorlage-Nr. 2012/0220 Magistratsbeschluss-Nr.
Produkt-Nr.: 126020 Kostenstelle: 10300 Kostenträger: ./. Investitionsnummer: ./. Sachkonto: 6161100		

Betreff: Überplanmäßige Ausgaben für das Nordbad gem. § 100 HGO in Verbindung mit Ziffer 3.4.7 DAH in Höhe von brutto 40.000,00 € bei der Kostenstelle 10300, Sachkonto 6161100 für das Haushaltsjahr 2012.

Vorlage vom: 25.06.2012

Beschlussvorschlag:

Bei der Kostenstelle 10300/SK 6161100 werden überplanmäßige Mittel in Höhe von brutto 40.000,00 € erforderlich. Der Magistrat genehmigt diese überplanmäßige Ausgabe, für die ein unabweisbares Bedürfnis besteht und die unvorhergesehen ist, gem. § 100 HGO. Deckungsmittel können keine zur Verfügung gestellt werden. Wir bitten um Aufplanung im Nachtragshaushalt 2012, wobei gewährleistet sein muss, dass diese Maßnahme im Vorgriff auf die Nachtragsgenehmigung begonnen werden kann.

Anlagen:

Datenschutzrelevante Anlage: ☐

Folgekosten: ☐ Ja ☒ Nein

Beschluss des Magistrats vom

Begründung zur Magistratsvorlage vom 25.06.2012:

Die Leuchten im Nordbad sind bis auf wenige über 30 Jahre alt und entsprechen schon länger nicht mehr den heutigen DIN-VDE-Richtlinien. Des weiteren stellen sie durch ihre maroden Wannenabdeckungen inzwischen eine extreme Gefährdung der Badegäste dar.

Die Lampen sind durch die extremen Belastungen von Temperatur und chlorhaltiger Luft stark korrodiert, so dass es in den Lampen zu Kriechströmen kommt. Durch die vorgeschalteten Fehlerstromschalter, die bei 30 mA reagieren, wird die Stromzufuhr abgeschaltet und in Teilen des Bades kommt es zu Lichtausfällen.

Zwischenzeitlich sind die Prismen-Abdeckwannen gerissen, zersplittert und drohen bei Erschütterungen von der Decke zu fallen.

Mit Kabelbindern sind diese Abdeckungen nun provisorisch gesichert.

Die Erneuerung der Leuchten wurde bisher zurückgestellt, da schon seit 2005 der Neubau Nordbad diskutiert und entsprechend der Studie von Fritz-Planung und des Gutachtens über das Nordbad-Dach eigentlich bis 2010 erneuert werden sollte.

Dies ist bislang nicht erfolgt und wird mit heutigem Stand nicht vor 2014 realisiert sein.

Da von den Leuchten eine unmittelbare Unfallgefahr ausgeht, ist die Beleuchtung vor Inbetriebnahme zur Wintersaison 2012, und zwar während der Sommerferien, wenn das Becken wasserfrei ist, zu erneuern.

Die Kosten für eine sichere und funktionsfähige Beleuchtung betragen netto 33.000,00€.

Die überplanmäßigen Mittel in Höhe von brutto 40.000, 00 € im Nachtragshaushalt 2012 sind in der Kostenstelle 10300 unter dem Sachkonto 6161100 bereitzustellen.

Darmstadt, 25.06.2012
52/br/mi

Dezernat II

Dezernat IV

Rafael Reißer
Bürgermeister

André Schellenberg
Stadtkämmerer