

Magistratsvorlage

Wissenschaftsstadt
Darmstadt



Eingang Magistrats- geschäftsstelle:	an den Magistrat ☐ zur Kenntnis ☒ zur Beschlussfassung	Beteiligt vor Magistratsbeschlussfassung:
Dezernat II Amt: Sportamt	an die Stadtverordnetenversammlung ☐ OBW zur Befassung ☐ zur Kenntnis ☐ zur Beschlussfassung ☐ zur abschließenden Beschluss- fassung Fachausschuss Behandlung in Ja Nein öffentl. Sitzung ☐ ☐	☐ OBW bei abschl. Beschlussfassung Magistrat
Verteiler:	Ja Nein Internetfähig ☒ ☐	Vorlage-Nr. 2022/0338 Magistratsbeschluss-Nr.
Produkt-Nr.: 424010 Kostenstelle: 052-010-1200 Kostenträger: 4240-11		
Investitionsnummer: 08052-8100 Sachkonto: 0358010		

Betreff: Umwidmungsantrag des Sportzentrum Orpheum 1976 e. V.

Vorlage vom: 26.10.2022

Beschlussvorschlag:

1. Der teilweisen Umwidmung des Zuschusses „Sanierung der Sportkegelanlage“ in die Maßnahme „Austausch der Batterien Notstromanlage“ wird zugestimmt.
2. Für die Maßnahme „Sanierung der Sportkegelanlage“ wurde bereits im Jahr 2021 ein Zuschuss in Höhe von 16.000,00 Euro bewilligt. Ein Teilbetrag der Mittel wurde in 2021 abgerufen, der Restbetrag in Höhe von 6.900,00 Euro als Haushaltsausgaberest nach 2022 übertragen. Von den 6.900,00 Euro soll ein Teilbetrag in Höhe von 1.624,00 Euro in die Maßnahme „Austausch der Batterien Notstromanlage“ umgewidmet werden.

Anlagen: Umwidmungsantrag Sportzentrum Orpheum
Antrag auf städt. Förderung, Orpheum
Angebot RSV GmbH, Orpheum (Notstrom)

Datenschutzrelevante Anlage: ☐

Folgekosten: ☐ Ja ☐ Nein

Beschluss des Magistrats vom

Begründung zur Magistratsvorlage vom 26.10.2022

Mit Schreiben vom 15.10.2022 bittet das Sportzentrum Orpheum 1976 e. V. einen Teilbetrag (1.624,00 Euro) der bereits bewilligten Mittel in Höhe von 16.000,00 Euro für die Maßnahme „Sanierung der Sportkegelanlage“ umzuwidmen in die Maßnahme „Austausch der Batterien Notstromanlage“.

Das Sportzentrum Orpheum teilt mit, dass die Batterien der Notstromanlage defekt sind und umgehend ausgetauscht werden müssen. Ohne eine funktionierende Notstromanlage ist die Beleuchtung der Notausgänge bei Stromausfall nicht mehr gewährleistet.

Die bereits bewilligten Mittel für die Sanierung der Sportkegelanlage werden nicht mehr in vollem Umfang benötigt, da dem Verein coronabedingt erhebliche Einnahmen weggefallen sind und der Umfang der Arbeiten an der Sportkegelanlage dadurch gekürzt wurde.

Die vom Verein vorgetragenen Begründungen sind nachvollziehbar und werden vom Fachamt bestätigt.

Darmstadt, 26.10.2022

Dezernat II

Barbara Akdeniz
Bürgermeisterin