

Magistratsvorlage

Wissenschaftsstadt
Darmstadt



Eingang Magistrats- geschäftsstelle: 24.08.2023	an den Magistrat ☐ zur Kenntnis ☒ zur Beschlussfassung	Beteiligt vor Magistratsbeschlussfassung:
Dezernat I Amt: Sportamt	an die Stadtverordnetenversammlung ☐ OBW zur Befassung ☐ zur Kenntnis ☐ zur Beschlussfassung ☐ zur abschließenden Beschluss- fassung Fachausschuss Behandlung in Ja Nein öffentl. Sitzung ☐ ☐	☐ OBW bei abschl. Beschlussfassung Magistrat
Verteiler:	Ja Nein Internetfähig ☒ ☐	Vorlage-Nr. 2023/0282 Magistratsbeschluss-Nr.
Produkt-Nr.: 421010 Kostenstelle: 052-010-1200 Kostenträger: 4210-11 Investitionsnummer: Sachkonto: 7128000		

Betreff: Umwidmungsantrag Sportzentrum Orpheum 1976 e. V.

Vorlage vom: 17.08.2023

Beschlussvorschlag:

1. Der teilweisen Umwidmung des Zuschusses „Erneuerung Türen in den Nassräumen/Umkleiden“ in die Maßnahme „Ersatz des defekten Sicherheitslichtgeräts der Notstromanlage“ wird zugestimmt.
2. Für die Maßnahme „Erneuerung Türen in den Nassräumen/Umkleiden“ wurde in den Jahren 2022/2023 ein Zuschuss in Höhe von insgesamt 11.200,00 Euro (in zwei Raten zu je 5.600,00 Euro) bewilligt. Der Teilbetrag aus 2022 wurde von dem Verein abgerufen. Der Teilbetrag aus 2023 in Höhe von 5.600,00 Euro soll in die Maßnahme „Ersatz des defekten Sicherheitslichtgeräts der Notstromanlage“ umgewidmet werden.

Anlagen:	Umwidmungsantrag Sportzentrum Orpheum Antrag auf städt. Förderung, Orpheum (Lichtgerät)
-----------------	--

Angebot Ruhstrat, Orpheum
Angebot Elektro Lauer, Orpheum

Datenschutzrelevante Anlage: ☐

Folgekosten: ☐ Ja ☐ Nein

Zusätzlich für alle Vorlagen aus dem Bereich des Hochbaus anzugeben:

Klimarelevanz des Vorhabens:

Auswirkungen auf Stadtklima: ☐ ja ☐ nein

Auswirkungen auf THG-Emissionen: ☐ gering¹⁾ ☐ mittel/groß²⁾

Beteiligung Amt f. Klimaschutz & Klimaanpassung: ☐ ja ☐ nein

Zusätzlich bei Beschlüssen zur Baufreigabe:

Wurden Optimierungspotentiale ausgeschöpft? ☐ ja ☐ nein

Falls nein, Kompensationsmaßnahmen festgelegt? ☐ ja ☐ nein

1) bis 10 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalente (CO_{2e}) pro Jahr, 2) über 10 Tonnen CO_{2e} pro Jahr.

Beschluss des Magistrats vom

Begründung zur Magistratsvorlage vom 17.08.2023

Mit Schreiben vom 26. Juli 2023 bittet das Sportzentrum Orpheum 1976 e. V. einen Teilbetrag (5.600,00 Euro) der bereits bewilligten Mittel in Höhe 11.200,00 Euro für die Maßnahme „Erneuerung Türen in den Nassräumen/Umkleiden“ umzuwidmen in die Maßnahme „Ersatz des defekten Sicherheitslichtgeräts der Notstromanlage“.

Die Notstromversorgung für die Beleuchtung der Flucht- und Rettungswege im Sportzentrum funktioniert aufgrund eines defekten Ladeteils nicht mehr richtig. Für das Ladeteil ist kein Ersatz mehr verfügbar, daher muss das alte Gerät demontiert und ein neues Sicherheitslichtgerät beschafft werden.

Die bereits bewilligten Mittel für die „Erneuerung der Türen in den Nassräumen/Umkleiden“ wird nicht mehr in vollem Umfang benötigt, da kein aufwändiger Austausch der Zargen erforderlich war. Auch musste nur eine Tür statt der ursprünglich geplanten zwei Türen erneuert werden.

Die vom Verein vorgetragenen Begründungen sind nachvollziehbar und werden vom Fachamt bestätigt.

Darmstadt, 17.08.2023

Dezernat I

Hanno Benz
Oberbürgermeister